令和　８　年度廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく維持管理情報

● 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

種類	燃えるごみ(t)		
	1号炉	2号炉	合計
４月	1,651.480	2,584.710	4,236.190
５月			
６月			
７月			
８月			
９月			
10月			
11月			
12月			
１月			
２月			
３月			
累計	1,651.480	2,584.710	4,236.190

処理量を修正する場合があります。

● 燃焼室中の燃焼ガス温度、集じん器に流入する燃焼ガス温度、煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度（すべて日平均値の月平均値）

１号炉

	燃焼室中の燃焼ガス温度(℃)	集じん器に流入する燃焼ガス温度(℃)	排ガス中の一酸化炭素濃度(ppm)
4月	1,016	173	8
5月			
6月			
7月			
8月			
9月			
10月			
11月			
12月			
1月			
2月			
3月			
維持管理基準	800以上	200以下	100以下

２号炉

	燃焼室中の燃焼ガス温度(℃)	集じん器に流入する燃焼ガス温度(℃)	排ガス中の一酸化炭素濃度(ppm)
4月	1,048	174	6
5月			
6月			
7月			
8月			
9月			
10月			
11月			
12月			
1月			
2月			
3月			
維持管理基準	800以上	200以下	100以下

● 排ガス中のばい煙濃度

採取月日	採取位置	結果が得られた日	測定結果							
			ばいじん(g/m³N)		硫黄酸化物(m³N/h)		窒素酸化物(ppm)		塩化水素(mg/m³N)	
			1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号
排出基準値			0.04		5.84		250		700	

● 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去又は点検

ばいじんの除去又は点検をした日

	１号炉	２号炉
4月	― ― ―	― ― ―
5月		
6月		
7月		
8月		
9月		
10月		
11月		
12月		
1月		
2月		
3月		

● ダイオキシン類の測定

	採取月日	結果が得られた日	測定値	基準値
排出ガス(1号煙突)				0.1以下(ng-TEQ/m³N)
排出ガス(2号煙突)				
ばいじん処理物				3以下(ng-TEQ/ｇ)
焼却灰				
下水放流水				10以下(pg-TEQ/L)