

令和 8 年度廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく維持管理情報

- 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

種類	燃えるごみ(t)		
	1号炉	2号炉	合計
4月	1,651.480	2,584.710	4,236.190
5月	434.640	3,111.680	3,546.320
6月	2,013.080	2,502.430	4,515.510
7月	2,553.500	1,470.050	4,023.550
8月			
9月			
10月			
11月			
12月			
1月			
2月			
3月			
累計	6,652.700	9,668.870	16,321.570

処理量を修正する場合があります。

- 燃焼室中の燃焼ガス温度、集じん器に流入する燃焼ガス温度、煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度（すべて日平均値の月平均値）

1号炉				2号炉			
	燃焼室中の 燃焼ガス温度 (℃)	集じん器に流入する 燃焼ガス温度 (℃)	排ガス中の 一酸化炭素濃度 (ppm)		燃焼室中の 燃焼ガス温度 (℃)	集じん器に流入する 燃焼ガス温度 (℃)	排ガス中の 一酸化炭素濃度 (ppm)
4月	1,016	173	8	4月	1,048	174	6
5月	1,021	175	8	5月	1,067	177	7
6月	1,016	174	8	6月	1,060	176	7
7月	991	172	7	7月	1,035	169	6
8月				8月			
9月				9月			
10月				10月			
11月				11月			
12月				12月			
1月				1月			
2月				2月			
3月				3月			
維持管理基準	800以上	200以下	100以下	維持管理基準	800以上	200以下	100以下

- 排ガス中のばい煙濃度

採取月日	採取位置	結果が 得られた日	測 定 結 果							
			ばいじん (g/㎡N)		硫黄酸化物 (㎡N/h)		窒素酸化物 (ppm)		塩化水素 (mg/㎡N)	
			1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号
5月1日	煙突	5月22日	<0.001	<0.001	0.18	0.13	19	12	17	11
排出基準値			0.04		5.84		250		700	

- 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去又は点検
- ダイオキシン類の測定

ばいじんの除去又は点検をした日							
	1号炉	2号炉	採取月日	結果が 得られた日	測定値	基準値	
4月	―――	―――	排出ガス (1号煙突)			0.1以下 (ng-TEQ/㎡N)	
5月	7日	―――	排出ガス (2号煙突)				
6月	―――	―――	ばいじん処理物	5月1日	5月27日	0.29	3以下 (ng-TEQ/ g)
7月	―――	22日、24日					
8月							
9月							
10月			焼却灰				10以下 (pg-TEQ/L)
11月							
12月			下水放流水				
1月							
2月							
3月							