

令和 7 年度廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく維持管理情報

- 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

種類	燃えるごみ(t)		
	1号炉	2号炉	合計
4月	2,788.840	1,189.390	3,978.230
5月	2,614.320	1,657.700	4,272.020
6月	1,422.940	2,426.600	3,849.540
7月	2,110.460	2,108.430	4,218.890
8月	2,068.720	1,919.750	3,988.470
9月	3,062.770	0.000	3,062.770
10月			
11月			
12月			
1月			
2月			
3月			
累計	14,068.050	9,301.870	23,369.920

処理量を修正する場合があります。

- 燃焼室中の燃焼ガス温度、集じん器に流入する燃焼ガス温度、煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度（すべて日平均値の月平均値）

1号炉				2号炉			
				9月：定期修理及び検査実施による炉の停止。			
	燃焼室中の 燃焼ガス温度 (℃)	集じん器に流入する 燃焼ガス温度 (℃)	排ガス中の 一酸化炭素濃度 (ppm)		燃焼室中の 燃焼ガス温度 (℃)	集じん器に流入する 燃焼ガス温度 (℃)	排ガス中の 一酸化炭素濃度 (ppm)
4月	1,033	177	6	4月	1,041	175	6
5月	1,037	173	6	5月	1,038	172	5
6月	1,043	170	5	6月	1,049	172	6
7月	983	163	6	7月	1,013	164	5
8月	947	165	9	8月	955	164	6
9月	1,031	178	7	9月	— —	— —	— —
10月				10月			
11月				11月			
12月				12月			
1月				1月			
2月				2月			
3月				3月			
維持管理基準	800以上	200以下	100以下	維持管理基準	800以上	200以下	100以下

- 排ガス中のばい煙濃度

採取月日	採取位置	結果が 得られた日	測 定 結 果							
			ばいじん (g/ m ³ N)		硫黄酸化物 (m ³ N/h)		窒素酸化物 (ppm)		塩化水素 (mg/ m ³ N)	
			1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号
5月1日	煙突	5月26日	<0.001	<0.001	0.11	0.14	22	13	9.6	5.9
8月1日	煙突	8月27日	<0.001	<0.001	0.022	0.028	— —	— —	— —	— —
排出基準値			0.04		5.84		250		700	

- 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去又は点検
- ダイオキシン類の測定

ばいじんの除去又は点検をした日							
	1号炉	2号炉		採取月日	結果が 得られた日	測定値	基準値
4月	— —	— —	排出ガス (1号煙突)				0.1以下 (ng-TEQ/ m ³ N)
5月	— —	19日	排出ガス (2号煙突)				
6月	16日	— —	ばいじん処理物	5月1日	5月21日	0.29	3以下 (ng-TEQ/ g)
7月	— —	— —		8月1日	8月26日	0.17	
8月	— —	— —					
9月	— —	4～6日、8～12日、27日					
10月			焼却灰				10以下 (pg-TEQ/L)
11月			下水放流水				
12月							
1月							
2月							
3月							