

令和 6 年度廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく維持管理情報

- 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

種類	燃えるごみ(t)		
	1号炉	2号炉	合計
4月	2,688.480	1,703.495	4,391.975
5月	1,373.410	2,817.250	4,190.660
6月	2,195.600	2,210.273	4,405.873
7月	2,568.100	1,567.920	4,136.020
8月	2,153.730	2,305.360	4,459.090
9月	3,231.160	0.000	3,231.160
10月	2,548.040	2,232.160	4,780.200
11月	125.520	3,046.560	3,172.080
12月	1,936.150	2,599.150	4,535.300
1月	2,355.550	2,164.184	4,519.734
2月			
3月			
累計	21,175.740	20,646.352	41,822.092

処理量を修正する場合があります。

- 燃焼室中の燃焼ガス温度、集じん器に流入する燃焼ガス温度、煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度（すべて日平均値の月平均値）

1号炉				2号炉			
				9月：2号炉、定期修理実施による炉の停止。			
	燃焼室中の 燃焼ガス温度 (℃)	集じん器に流入する 燃焼ガス温度 (℃)	排ガス中の 一酸化炭素濃度 (ppm)		燃焼室中の 燃焼ガス温度 (℃)	集じん器に流入する 燃焼ガス温度 (℃)	排ガス中の 一酸化炭素濃度 (ppm)
4月	1,018	177	4	4月	1,034	174	7
5月	1,025	174	4	5月	1,042	175	7
6月	1,008	168	4	6月	1,029	168	6
7月	974	172	6	7月	982	167	6
8月	1,023	174	5	8月	1,042	174	5
9月	1,013	181	6	9月	— —	— —	— —
10月	1,003	175	6	10月	1,013	168	6
11月	996	168	9	11月	1,042	175	6
12月	1,008	168	5	12月	1,058	172	7
1月	1,012	170	4	1月	1,039	167	6
2月				2月			
3月				3月			
維持管理基準	800以上	200以下	100以下	維持管理基準	800以上	200以下	100以下

- 排ガス中のばい煙濃度

採取月日	採取位置	結果が 得られた日	測 定 結 果							
			ばいじん (g/㎡N)		硫酸酸化物 (㎡N/h)		窒素酸化物 (ppm)		塩化水素 (mg/㎡N)	
			1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号
5月2日	煙突	5月23日	<0.001	<0.001	0.256	0.170	16	19	13	15
8月2日	煙突	8月23日	<0.001	<0.001	0.101	0.096	— —	— —	— —	— —
10月11日	煙突	10月25日	<0.001	<0.001	0.176	0.176	— —	— —	— —	— —
12月13日	煙突	1月10日	<0.001	<0.001	0.280	0.296	26	19	14	6.0
1月10日	煙突	1月24日	<0.001	<0.001	0.197	0.177	— —	— —	— —	— —
	煙突									
排出基準値			0.04		5.84		250		700	

- 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去又は点検
- ダイオキシン類の測定

ばいじんの除去又は点検をした日							
	1号炉	2号炉		採取月日	結果が 得られた日	測定値	基準値
4月	— —	19日	排出ガス (1号煙突)	12月13日	1月17日	0.00013	0.1以下 (ng-TEQ/㎡N)
5月	15日	— —	排出ガス (2号煙突)	12月13日	1月17日	0.00029	
6月	— —	— —	ばいじん処理物	5月1日	6月3日	0.12	3以下 (ng-TEQ/g)
7月	— —	22日		8月1日	9月2日	0.16	
8月	— —	— —		11月1日	11月27日	0.23	
9月	— —	6、7日、9～13日		1月9日	2月4日	0.092	
10月	— —	— —	焼却灰	12月12日	1月13日	0.0020	10以下 (pg-TEQ/L)
11月	7～9日、11～13日	— —	下水放流水	12月12日	1月13日	0.00036	
12月	— —	— —					
1月	— —	— —					
2月							
3月							