

設計図書に対する質問事項回答書

令和 8 年 7 月 24 日

寝屋川市健康部保健総務課

件名：寝屋川市立保健福祉センター建物総合管理業務委託

NO	質 疑 内 容	回 答
1	P.1 清掃業務仕様書 使用内容 2 清掃用具の資機材、衛生消耗品等の負担について 衛生消耗品の年間消費量をご教示ください。	主な消耗品の年間使用予定量は、以下のとおりです。 トイレットペーパー(1 箱 100 個):72 箱 手洗石鹼液(1 缶 18L) : 48 缶 ゴミ袋 90ℓ (1 箱 10×30 冊) : 5 箱 ゴミ袋 45ℓ (1 箱 10×60 冊) : 30 箱 トイレ汚物入用 (1 箱 10×60 冊) : 10 箱 蛍光灯 40WFLR 800 本
2	仕様書(設備管理業務) 3 フィルターの清掃(中性能フィルター交換年 1 回の 25 枚含む) とありますが中性能フィルターのサイズ等内訳を教えてください。	610w×610h×65t : 11 台 610w×305h×65t : 11 台 305w×610h×65t : 3 台
3	仕様書(設備管理業務) 4 ガス焚真空式温水ヒーターの点検 随時 漏水・腐食等の点検・確認 となっておりますがメーカー(ヒラカワ)による保守点検は不要でしょうか？	メーカーによる保守点検が必要です。 その他メーカー依頼が必要な保守点検 1 ガス焚吸収式冷温水機 川重冷熱工業株式会社 GLB-120A 2 基 2 自動ドア ナブコドア DNS-150D 2 基

4	仕様書（その他法令点検業務）3 屋上自家発電設備の負荷点検 とあり ますが「消防法に基づく負荷試験」、 との認識で間違いないでしょうか？	お見込みのとおりです。
---	--	--------------------