

設計図書に対する質問事項回答書

令和7年8月28日
寝屋川市 総務部 契約課

件名: 旧取水施設撤去工事(導水管)

NO	質問事項	回 答
1	第49号代価表 二重ストレーナ工法の土質安定注入薬剤の1本当たりの設計量(L)を指示ください。	土質安定注入薬剤の1本当たりの設計量は、4396.75(L)を見込んでおります。
2	共通仮設費運搬費積み上げ分中の第55号代価表ですが、運搬中賃料となっていますが、こういった作業費用で1回当たりの設計数量台／日教えてください。	使用重機の運搬中の賃料(往復2回分)を見込んでおります。
3	鋼矢板VL型賃料について、近畿地区には在庫が希少です。関東地区よりVL型を仕入れた場合、長距離運搬費が必要になりますが設計変更は可能ですか？	設計変更は考えておりません。
4	鋼矢板施工に関して、パイプロハンマ打込みですが、継施工等、施工上困難と判断された場合はクラッシュパイラーに設計変更可能ですか？	予期しえなかった土質条件や地下水位等が確認され、施工困難となった場合、協議の対象とします。
5	鋼矢板のコーナー部ですが、通常部材でラップして施工するお考えでしょうか？コーナー専用部材を使用する場合は買取及び加工費が必要です。設計変更は可能ですか？	通常部材での施工と考えており、設計変更は考えておりません。
6	鋼矢板の打込みについて、鋼矢板賃料項目に関して補助工法、有り。となっていますが、打込み施工項目に補助工法が明記されていないので詳細をご教授下さい。	土質条件により、補助工法を併用した場合と同等程度の施工性が考えられるため、補助工法”有”で計上しております。