

# 設計図書に対する質問事項回答書

令和8年2月20日  
寝屋川市 総務部 契約課

件名: 古川雨水幹線バイパス管工事に伴う分水施設電気工事

NO	質問事項	回答
1	現在使用中の「遠隔操作システム」の製造メーカー名をご教示願います。	株式会社かんでんエンジニアリングのシステムです。
2	遠隔制御システム(情報伝送装置及び監視装置通信網機能増設等)は今回本工事に含んでいるでしょうか。ご教示願います。	設計書の項目のとおり、本工事に含まれております。
3	仕様書18ページに遠方監視制御装置の設置は別途工事とすると記載ございますが、設計書の機器費に項目があがっております。遠方監視制御装置の設置は本工事に含まれますか。ご教示願います。	設計書の項目のとおり、本工事に含まれております。
4	仕様書12ページで汎用UPSに■マークがありLP-1.2.5の盤に該当とございますが、今回対象盤がLP-3、LP-4ですのでUPS不要と考えておりますが、汎用UPSは今回本工事に含まれますか。ご教示願います。	汎用UPSは不要であるため、本工事に含みません。