

仕上		仕上	
	部位	床：防水モルタルコテ押え 手摺：アルミ既製品 屋根：ガルバリウム鋼板 t0.8 折板葺 山高88 軒天：ケイカル板 t6 外装薄塗材E吹付	
		速り廊下	

天 井		備 考	
下地	仕上		
LGS	化粧PBt9.5	曲面黒板、行事黒板、掲示板、平面黒板、教師用戸棚、児童用ロッカー、掃除具入、荷掛フック	
	梁型：繊維補強けい酸カルシウム板 t-20 EP塗	縫掛けポール、TVハンガー、蓋各枚、カーテンBOX・レール、カーテン	
LGS	化粧PBt9.5	蓋各枚、ビクトグラム	
	梁型：繊維補強けい酸カルシウム板 t-20 EP塗		
LGS	化粧PBt9.5	アルミ水切	
	梁型：繊維補強けい酸カルシウム板 t-20 EP塗		
LGS	化粧PBt9.5	アルミ水切	
	梁型：繊維補強けい酸カルシウム板 t-20 EP塗		
	鉄骨階段裏 SOP塗		
LGS	化粧PBt9.5	曲面黒板、行事黒板、掲示板、平面黒板、教師用戸棚、児童用ロッカー、掃除具入、荷掛フック	
	化粧PBt9.5	縫掛けポール、TVハンガー、蓋各枚、カーテンBOX・レール、カーテン	
LGS	化粧PBt9.5	蓋各枚、ビクトグラム	
	化粧PBt9.5	アルミ水切	
LGS	化粧PBt9.5	アルミ水切	
	化粧PBt9.5	ビニル手摺、段鼻ステンレスノンスリップ(ゴム入)、点状ブロック、手洗い	
	化粧PBt9.5		

耐火認定番号

柱（見掛け）	繊維補強けい酸カルシウム板 t-20 直貼り 単独耐火火工法（1時間耐火・FP060NM-9445） タイカライト1号 日本インシュレーション又は、同等以上
柱（天井裏）	ロックウール吹付 t25 比重0.28以上（1時間耐火・FP060NM-9460）
梁（内部見掛け）	繊維補強けい酸カルシウム板 t-20 直貼り 単独耐火火工法（1時間耐火・FP060NM-9393） タイカライト1号 日本インシュレーション又は、同等以上
梁（外壁面見掛け）	繊維補強けい酸カルシウム板 t-20 直貼り 押出し成形セメント板合成耐火工法（1時間耐火・FP060NM-9176） K-ブリッドS1号 日本インシュレーション又は、同等以上
梁（天井裏）	ロックウール吹付 t25 比重0.28以上（1時間耐火・FP060NM-9408）
速り廊下RG・B	発泡耐火塗料（1時間耐火・FP060NM-9347）
外 壁	押出し成形セメント板 t=60（1時間耐火・FP060NE-9210）
屋 根	合成スラブ EZ50デッキ（30分耐火・FP030RF-0053）
速り廊下屋根	カラーガルバリウム鋼板 t=0.6 折板（30分耐火・FP030RF-9312）
2階床	合成スラブ EZ50デッキ（1時間耐火・FP060FL-9096）
耐火遮音間仕切	強化PBt=21+硬質PBt=9.5（1時間耐火・FP060NP-0197）

不燃材料等

天 井	化粧PBt=9.5（準不燃材料・NM-9824）
天 井	ケイ酸カルシウム板 t=6（不燃材料・NM-8576）
壁 材	PBt=12.5（不燃材料・NM-8619）
壁 材	強化PBt=21（不燃材料・NM-8615）
壁 材	耐火PBt=12.5（準不燃材料・NM-9826）
壁 材	化粧ケイカル板 t=6（不燃材料・NM-8577）

計算式	面積	建築面積
× 9.300	204.879	
× 6.700	44.790	249.669 m ²

工 事 名	寝屋川市立北小学校普通教室増設改築工事（建築主体工事）				
図面名称	仕上表・求積図・面積表				
縮 尺	S:1/200 (A1)				
製 図	平成 2 4 年 3 月 日	図面番号	A-08（66枚の内）		
課 長	課長代理	係 長	係 長	担 当	