

# GHP保守点検報告書（例）

お客様名										
型式名				製造番号						
保証開始日				点検実施日						
系統				アワーメーター						
●点検結果 (凡例 ×：不良、／：該当なし、レ：異常なし、R：交換、T：締付、C：清掃、A：調整、△：修理、○：分解、L：補充)										
交換部品				運転データ確認						
部品名	結果	部品名	結果	外気温 (0°C)		E/G回転数 (1000 min-1)				
ドレンフィルター	R	発電機ベルト	R	コンプレッサー	C1	C2	C3	C4		
オイルストレーナー	R	ドレンフィルター充填石	L		吸入圧力	1.05Mpa				
点火プラグ	R	エンジンオイル	L		吸入温度	1°C				
オイルフィルター	R	コンプレッサーベルト	R		吐出圧力	2.78Mpa				
エアフィルター	R				吐出温度	0°C				
クーラント強化剤	L			発電	電圧確認 U-O	1V	O-V	OV	U-V	1V
クーラント	L				バッテリー	OV	発電電力	5kw		
整備結果										
[ L ] エンジンオイル	[ A ] エンジンバルブクリアランスの調整			[ レ ] ガス漏れテスト実施						
オイルレベルHレベルより 点検前 -40 mm 点検後 ±0 mm	現状値 V No		調整値 1 2 3 4	0.30 / 0.30		検知器 異常時の処置内容				
	クリア ラップ	吸気 排気	0.25 0.30	0.25 0.25	0.30 0.25				0.25 0.30	
[ L ] 冷却水 水温 (61°C)	[ R ] C/Pベルト			[ R ] 発電機ベルト						
冷却水Hレベルより 点検前 -40 mm 補充・交換量 0 L 点検後 ±0 mm 濃度 50 %	調整値		1540 N		調整値		450 N			
点検項目										
エンジン	レ	起動の具合			冷媒	レ	コンプレッサ本体よりの冷媒、オイル漏れ、異音			
	レ	給排気と、プロバイ・排気ホースの状態				レ	フレキパイプと他の配管よりのオイル漏れ、異音			
	レ	ミキサーの状態とハンチング状態				レ	冷媒配管接続部よりの冷媒漏れ			
	R	点火プラグの緩み、損傷とプラグギャップ				R	コンプレッサベルト類の緩み、亀裂、劣化			
	R	エアエレメントの汚れ、詰まり			発電・自立	R	発電機ベルト類の緩み、亀裂、劣化			
	レ	エンジンルーム換気ファンの作動				レ	自立ボックス、自立切替盤の据付状態点検			
	レ	エンジンバルブクリアランスの調整				レ	自立ボックス、自立切替盤と室外機間の配線状態点検			
レ	ハイテンションコード・コードプラグの亀裂、劣化			レ		自立運転モード（空調+発電）動作点検				
電気品	レ	配線、カプラ類の緩み、がた、損傷			R	バッテリーの点検・交換				
	レ	スタータモーター類の作動状態			総合	レ	室外熱交換器フィンの汚れ、詰まり			
	レ	ファンモーター類のがた、異音、損傷				レ	室内機と室外機通信確認			
	レ	漏電遮断器の作動確認（内蔵）				レ	室外機運転異常音、異常振動			
レ	アース端子接続確認			レ		給排気口の確認（窓等建物開口部との離隔）				
オイル・燃料ガス	R	オイルフィルターの汚れ、詰まり				レ	堅固で水平な基礎にアンカーボルトで堅固に固定			
	L	エンジン本体よりオイル漏れ、オイル量の確認			レ	安全な通路及びメンテスペースの確保				
	レ	ゼロガバナとダイヤフラム本体のガス漏れ			レ	可燃物との離隔				
	レ	ガスホース・強化ゴムホースの亀裂、劣化、ガス漏れ			レ	定期点検リセット確認				
	レ	ガス電磁弁の作動状態			R	ドレンフィルター・充填石の洗浄・補充、及び確認				
冷却水	レ	冷却水ポンプの作動状態と水漏れ			その他	レ	室外機の表示部及び操作スイッチ類の確認			
	レ	ラジエータキャップ取付部の水漏れ				レ	室外機の外板、パネル類の確認			
	レ	冷却水系ホースの亀裂、緩み、劣化				レ	室外機内部及び周辺の確認及び清掃			
	レ	クーラントの液位状態、及び濃度確認			点検結果：					
レ	排ガス熱交換器、及び内部よりの水漏れ									
特記事項										
実施会社										
点検実施者				連絡先						