

## 設計図書に対する質問事項回答書

令和8年2月5日

寝屋川市 教育委員会事務局 施設給食課

件名:市立第十中学校外2校最上階普通教室遮熱対策(天井断熱及び窓遮熱フィルム)修繕

NO	質問事項	回 答
1	天井下地木部の既存ボードはアスベスト含有無で処分していいじょうぶでしょうか?また、復旧はジプトーン9mm3尺角での復旧でよいでしょうか(有孔ボードでなくてよい) か)	仕様書概要で「天井ボードアスベストなし(調査済)」以外の含有の有無は、国土交通省 石綿(アスベスト)含有建材データベース等を確認のこと。また、復旧はジプトーン9mm3尺角でよろしいです。
2	上記の部屋の空調機周辺のボードはそのまま張替えなしでよろしいでしょうか	既設ボードを外さず断熱材が敷き込み可能であれば張替えなしでよろしいです。
3	工事施工日程の春休みの間の工事範囲の教室の出入りは施工業者のみで先生等の出入りはないでしょうか	基本、施工業者以外の出入りはありません。
4	各学校共、工事廃材の集積場所及び工事車両の駐車スペースは場内確保の認識でよろしいでしょうか	よろしいです。 位置については学校と協議とします。
5	仕様書に天井一部取外して断熱施工とあります が、断熱材がきっちり敷き込み可能な場合(例えば 1枚おきに取り外す)でもOKでしょうか	よろしいです。
6	産業廃棄物のマニフェストですが、木下地の教室以外は断熱材の包装等のゴミ程度だと思いますが、その場合も各学校毎のマニフェスト作成必要でしょうか	マニフェストにより適切に処理してください。
7	既設天井ボードについて、アスベストは含有されて いますでしょうか。	仕様書概要で「天井ボードアスベストなし(調査済)」以外の含有の有無は、国土交通省 石綿(アスベスト)含有建材データベース等を確認のこと。