

寝屋川斎場 火葬炉設備保守点検業務仕様書

1 対象施設

- (1) 所在地 大阪府寝屋川市池の瀬町 5 番 2 号
- (2) 施設名 寝屋川市立寝屋川斎場

2 業務内容

対象施設の火葬炉設備を本仕様書に基づき保守点検等を実施し、報告を行う。

3 期間

令和 7 年 10 月 1 日から令和 12 年 9 月 30 日まで

設 備 概 要

名 称	数量	単位	備 考
A. 火葬炉			
1 主燃烧炉			
(1) 火葬炉(セラミック多層構造)	6	炉	
(2) 胞衣炉(セラミック多層構造)	1	炉	
(3) 動物炉(セラミック多層構造)	1	炉	
2 炉内台車、炉内台車移動装置	8	台	(胞衣炉、動物炉含む)
3 再燃烧炉	8	基	(胞衣炉、動物炉含む)
4 断熱扉、昇降装置(自動開閉式)	8	基	(胞衣炉、動物炉含む)
5 燃烧装置			
(1) 主燃烧炉用バーナー(都市ガス)	8	基	(胞衣炉、動物炉含む)
(2) 再燃烧炉用バーナー(都市ガス)	8	基	(胞衣炉、動物炉含む)
(3) 燃烧用空気送風機	4	基	(胞衣炉、動物炉含む)
B. 通風設備			
1 排風機	4	基	
2 煙道	4	系列	
3 排気筒	4	基	
C. 排ガス冷却設備			
排ガス冷却器(空気混合式)	8	基	
D. 排ガス処理設備			
1 集じん装置(スクリーンフィルター、触媒)	4	基	
2 触媒装置	4	基	
E. 付帯設備			
1 前室(冷却室)	6	組	
2 残骨灰吸引設備			
(1) 吸引装置(ターボブロワ)	1	基	
(2) 集じん器(バグフィルター)	1	基	
(3) 動物炉、飛灰用(移動式掃除機)	2	基	
3 枢運搬車(電動走行式)	3	台	
4 炉内台車運搬車(電動走行式)	3	台	
F. 非常用燃烧設備			
可搬式オイルバーナーユニット	1	台	
G. 動物用保冷库			
業務用冷凍冷蔵庫	1	台	

