

許 可 建 築 物 調 書

建 築 位 置	寝屋川市		
建 物 名 称			
用 途		工 事 種 別	
住所 〔設計者〕 氏 名	(TEL)		

		条 件		摘 要	
床 仕 上	廊下	粗面かつ滑りにくい材料			
	階段&スロープ				
	敷地内通路				
点 字 タイル等	出入口～ 受付等	点字タイル等の敷設		(有 ・ 無)	
■ 多 数 の も の が 利 用 す る 部 分	出 入 口	(1) 駐 車 場 へ 通 ず る 部 分 及 び 地 上 へ 通 ず る 部 分	1 以 上 の 出 入 口	幅 (内法) 120 cm以上 自動ドア (停電時手動で開くもの) 床の構造バリアフリーかつ水平	平 面 図 に 【 A 】 を表示すること。
			そ の 他 の 出 入 口	幅 (内法) 90 cm以上 引戸 (車いす使用者が円滑に利用できる構造) バリアフリーかつ水平	平 面 図 に 【 B 】 を表示すること。
		室 の 出 入 口	幅(内法)90 cm以上 引戸 (廊下側に突出せず、車いす使用者が円滑に利用) バリアフリーかつ水平	平 面 図 に 【 C 】 を表示すること。	
		(2) 構 造	バリアフリーかつ休憩の用に供するための機能を設置		平 面 図 に 表 示
	廊 下 等	幅	幅 (内法) 180 cm以上 (車いすがすれ違ふことができる部分が50m以内毎にある場合は140 cm以上)		【 】 cm
		壁	突起物を設けない (手すり等は、この限りでない。)		(有 ・ 無)
		段 差 部	(3)のスロープが設置必要		(有 ・ 無)
	ス ロ ー プ	幅	幅 (内法) 150 cm以上 (段を併設する場合120 cm以上)		【 】 cm
		勾 配	勾配は、1/12 以下		1 / 【 】
		踊 場	高さは75 cm以内毎に踏面 (内法) 150 cmの踊場設置		(有 ・ 無)
			交差又は接続の場合、踏幅 (内法) 150 cmの踊場設置		(有 ・ 無)
		手 す り	両側手すりの設置		(有 ・ 無)
		色 彩	廊下と色の明度差		廊 下 () スロ ー プ ()
	点 字	廊下と踊場の点字タイル等の設置		(有 ・ 無)	
階 段	幅	幅 (内法) 150 cm以上 (特定の者が利用する場合は140 cm)		【 】 cm	
	蹴 上	蹴上16 cm以下		【 】 cm	
	踏 面	踏面30 cm以上		【 】 cm	
	手 す り	両側手すり		(有 ・ 無)	

(多数のものを利用する部分)

(階段)	構造	回り階段の禁止	(有・無)	
	色彩	踏面と蹴上の色の明度差	廊下 () スロープ ()	
	点字	廊下と踊場の点字タイトル等の設置	(有・無)	
(5)① 以上のEV	構造	原則各階停止	平面図に【D】を表示	
	かご幅	160cm以上		【 】m ²
	かご奥行	奥行(内法) 135cm以上		()×()cm
	かご形状	車いす転回が可能な形状とする(原則正方形)		—
	設備	<ul style="list-style-type: none"> ・ 停止予定階表示 ・ 現在位置表示設備 ・ 音声案内設備 ・ 車いす用の操作盤 ・ 点字付操作盤 		(有・無)
	かご出入口の幅	幅(内法) 90cm以上		—
	乗降スペースの大きさ	幅×奥行共(内法) 180cm以上		—
(5)② その他のEV	構造	原則各階停止	平面図に【E】を表示	
	かご面積	床面積 1.83m ²		【 】m ²
	かご奥行	奥行(内法) 135cm以上(幅×奥行)		()×()cm
	かご形状	車いす転回が可能な形状とする(原則正方形)		—
	かご出入口の幅	幅(内法) 80cm以上		—
	乗降スペースの大きさ	幅×奥行共(内法) 150cm以上		—
(6)車いす用便所	設置義務	最低でも1以上を設置すること。 各階設置数 $\geq A/50$ 以上 (便房数200以下の時) 各階設置数 $\geq 2 + A/100$ 以上 (便房数200超えの時) ※A:各階の便房数	平面図に【車いす用】を表示すること。	
	出入口	幅(内法) 80cm以上 引戸(車いす使用者が円滑に利用できる構造)		
	男子用	男子用小便器を設置の時は床置き式	平面図に【F】を表示すること。	
(7)車いす用駐車場	設置義務	最低でも1台以上を設置すること。 設置数 $\geq A/50$ 以上 (総駐車台数200以下の時) 設置数 $\geq 2 + A/100$ 以上 (総駐車台数200超えの時) ※A:総駐車台数	平面図に【車いす用】を表示すること。	
	幅	建物出入口から距離が最短 幅は、350cm以上		
	表示義務	車いす用駐車場表示		
	通路	(8)の通路に準じる		
	幅	幅は、180cm以上		
(8)敷地	段差部	勾配 1/15 以下	(有・無)	
		通路・踊場部分への点字タイル等の設置	(3枚中2枚目)	

	通路	スロープ部と通路・傾斜路の色の明度差	
--	----	--------------------	--

		条 件		摘 要	
■ 部 多 数 の 以 外 の 利 用 部 分	(1) 出入口	幅 (内法) 80 cm以上		平 面 図 に 【 G 】 を表示すること。	
		引戸 (車いす使用者が円滑に利用できる構造)			
		床の構造バリアフリーかつ水平			
	(2) 廊 下	幅 (内法) 90 cm以上		【 】 cm	
		バリアフリー (段差がある場合は、手すりの設置)			
	(3) 階 段	手すりの設置		(有 ・ 無)	
	(4) 便 所 (1 以上)	構 造	腰掛便座		(有 ・ 無)
			手すりの設置		
		出 入 口	幅 (内法) 80 cm以上		
	引戸 (車いす使用者が円滑に利用できる構造)				
(5) 敷 地 内 通 路	幅は、90 cm以上		【 】 cm		
	バリアフリー (段差がある場合は、手すりの設置)		(有 ・ 無)		

(3枚中3枚目)