

ブロック塀等の法適合チェックリスト

(1) 補強（鉄筋のある）コンクリートブロック造の塀の場合

点検項目	適合条件	点検結果		
		適合	不適合	不明
① 高さ	2.2m以下			—
② 壁の厚さ	高さ2mを超える塀で厚さ15cm以上			—
	高さ2m以下の塀で厚さ10cm以上			—
③ 鉄筋	壁内に直径9 mm以上の鉄筋が、縦横とも80 cm間隔以下で入っており、縦筋は壁頂部および基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされている			
④ 控え壁 (高さ1.2mを超える時)	塀の長さ3.4m以下ごとに、直径9 mm以上の鉄筋が入った控え壁が塀の高さの1/5 以上突出してある			
⑤ 基礎 (高さ1.2mを超える時)	丈が35 cm以上で根入れ深さが30 cm以上の鉄筋コンクリート造の基礎がある			
⑥ 傾き、ひび割れ	全体的に傾いていない、1 mm以上のひび割れがない			
⑦ ぐらつき	人の力でぐらつかない			
⑧ その他	塀が土止め壁を兼ねていない、玉石積み擁壁等の上でない			

(2) 組積（組立式コンクリートブロック、れんが、石）造、土造の塀の場合

点検項目	適合条件	点検結果		
		適合	不適合	不明
① 高さ	1.2m以下			—
② 壁の厚さ	各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の1/10以上ある			—
③ 控え壁	塀の長さ4 m以下ごとに壁面からその部分の②の1.5 倍以上突出している、又は②が必要寸法の1.5 倍以上ある			
④ 基礎	根入れ深さが20 cm以上ある			
⑤ 傾き、ひび割れ	全体的に傾いていない、1 mm以上のひび割れがない			
⑥ ぐらつき	人の力でぐらつかない			
⑦ その他	塀が土止め壁を兼ねていない、玉石積み擁壁等の上でない			