⑮京都守口線（府道13号）

No	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修の予定		備考
						内容	実施時期	
1	寝屋川日光ハイツ	大阪府寝屋川市池田3丁目7番10号	共同住宅	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」（2001年版）	Is/Iso＝0.32　Ctu･Sd＝0.23			Isx＝0.22 Isy＝0.19
2	北島ハイツ	大阪府寝屋川市池田新町19番38号	店舗付共同住宅	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」（2001年版）	Is/Iso＝0.56　Ctu･Sd＝0.32			Isx＝0.34 Isy＝1.09
3	寝屋川スカイハイツ	大阪府寝屋川市池田新町62番1	店舗付共同住宅	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」（2001年版）	Is/Iso＝0.55　Ctu･Sd＝0.33			Isx＝0.33 Isy＝1.04
4	メロディーハイム寝屋川	大阪府寝屋川市池田中町31番20号	共同住宅	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」（2001年版）	Is/Iso＝0.28　Ctu･Sd＝0.18			Isx＝0.17 Isy＝0.53