

水 質 検 査 結 果

採水年月日		2022年8月2日 火曜日		天候：晴				
採 水 場 所	成田東配水区	楠根配水区	高宮あさひ丘配水区	打上配水区	寝屋配水区	明德配水区	基準値 (mg/L以下)	
	項 目	末端給水栓	末端給水栓	末端給水栓	末端給水栓	末端給水栓		
採 水 時 刻	9:15	10:45	10:00	10:20	11:30	9:40		
気 温 (℃)	31.2	29.8	31.4	31.5	31.7	31.0		
水 温 (℃)	28.9	29.3	29.2	29.4	29.6	29.1		
水 質 基 準 項 目	一 般 細 菌	0	0	0	0	0	100個/ml以下	
	大 腸 菌	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	不検出	
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003
	水 銀 及 び 其 の 化 合 物	-	-	-	-	-	-	0.0005
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
	鉛 及 び 其 の 化 合 物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
	六 価 ク ロ ム 化 合 物	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02
	亜 硝 酸 態 窒 素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04
	シアン化合物及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	10
	フッ素及びその化合物	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.8
	ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.0
	四 塩 化 炭 素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002
	1,4- ジ オ キ サ ン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05
	cis1,2-ジクロロエチレン及びtrans1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04
	ジ ク ロ ロ メ タ ン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02
	テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
	ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
	ベ ン ゼ ン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
	塩 素 酸	0.13	0.13	0.14	0.13	0.14	0.13	0.6
	ク ロ ロ 酢 酸	-	-	-	-	-	-	0.02
	ク ロ ロ ホ ル ム	0.006	0.006	0.006	0.007	0.005	0.006	0.06
	ジ ク ロ ロ 酢 酸	-	-	-	-	-	-	0.03
	ジプロモクロロメタン	0.006	0.005	0.006	0.006	0.005	0.005	0.1
	臭 素 酸	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.01
	総トリハロメタン	0.021	0.018	0.020	0.022	0.017	0.019	0.1
ト リ ク ロ ロ 酢 酸	-	-	-	-	-	-	0.03	
プロモジクロロメタン	0.008	0.006	0.007	0.008	0.006	0.007	0.03	
ブ ロ モ ホ ル ム	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.09	
ホルムアルデヒド	-	-	-	-	-	-	0.08	
亜鉛及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.0	
アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.2	
鉄 及 び 其 の 化 合 物	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.3	
銅 及 び 其 の 化 合 物	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.0	
ナトリウム及びその化合物	19.2	19.2	19.2	19.3	18.1	19.5	200	
マンガン及びその化合物	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.05	
塩 化 物 イ オ ン	18.2	18.1	18.0	17.9	18.4	18.3	200	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	41	42	42	43	44	43	300	
蒸 発 残 留 物	-	-	-	-	-	-	500	
陰イオン界面活性剤	-	-	-	-	-	-	0.2	
ジ エ オ ス ミ ン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001	
2-メチルイソホルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001	
非イオン界面活性剤	-	-	-	-	-	-	0.02	
フ ェ ノ ール 類	-	-	-	-	-	-	0.005	
有 機 物 (TOC の 量)	0.7	0.8	0.7	0.7	0.8	0.8	3	
pH 値	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	5.8以上8.6以下	
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	
臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	
色 度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	5度以下	
濁 度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下	
消毒の効果(残留塩素)	0.6	0.6	0.6	0.4	0.5	0.6	0.1mg/L以上	
判 定	水質基準に適合							
備 考								