水　質　検　査　結　果

採水年月日		2024年10月8日　火曜日		天候：曇				
採水場所		成田東配水区	楠根配水区	高宮あさひ丘配水区	打上配水区	寝屋配水区	明徳配水区	
項目		末端給水栓	末端給水栓	末端給水栓	末端給水栓	末端給水栓	末端給水栓	基準値 (mg/L以下)
採水時刻		11:15	10:10	9:10	9:40	11:45	10:45	
気温 (℃)		26.2	25.6	25.2	25.4	26.5	25.8	
水温 (℃)		23.4	23.6	23.1	23.4	23.6	23.2	
水質基準項目	一般細菌	0	0	0	0	0	0	100集落/mL以下
	大腸菌	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	不検出
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003
	水銀及びその化合物	−	−	−	−	−	−	0.0005
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02
	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	10
	フッ素及びその化合物	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.8
	ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.0
	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002
	1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05
	cis-1,2-ジクロロエチレン及びtrans-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04
	ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02
	テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
	トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
	ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
	塩素酸	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.6
	クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02
	クロロホルム	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.005	0.06
	ジクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.03
	ジブロモクロロメタン	0.005	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.1
	臭素酸	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.01
	総トリハロメタン	0.017	0.017	0.017	0.020	0.019	0.017	0.1
	トリクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.03
	ブロモジクロロメタン	0.006	0.006	0.006	0.007	0.007	0.006	0.03
	ブロモホルム	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.09
	ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	0.08
	亜鉛及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.0
	アルミニウム及びその化合物	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.2
	鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.3
	銅及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.0
	ナトリウム及びその化合物	15.5	15.5	15.4	15.2	15.6	15.4	200
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.05
	塩化物イオン	17.0	17.1	17.0	16.8	17.3	17.0	200
	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	41	42	43	41	44	42	300
	蒸発残留物	−	−	−	−	−	−	500
	陰イオン界面活性剤	−	−	−	−	−	−	0.2
	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001
	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001
	非イオン界面活性剤	−	−	−	−	−	−	0.02
	フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005
	有機物（TOCの量）	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	3
	pH値	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	5.8以上8.6以下
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	5度以下
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
消毒の効果（残留塩素）		0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.1mg/L以上
判定		水質基準に適合						
備考								