水　質　検　査　結　果

採水年月日		2025年3月4日　火曜日		天候：雨				
採水場所		成田東配水区	楠根配水区	高宮あさひ丘配水区	打上配水区	寝屋配水区	明徳配水区	基準値 (mg/L以下)
項目		末端給水栓	末端給水栓	末端給水栓	末端給水栓	末端給水栓	末端給水栓	
採水時刻		11:30	10:25	9:10	9:45	12:10	10:55	
気温 (℃)		6.7	6.4	5.8	6.2	6.9	6.8	
水温 (℃)		9.4	8.8	8.6	8.4	9.3	9.1	
水質基準項目	一般細菌	0	0	0	0	0	0	100集落/mL以下
	大腸菌	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	不検出
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003
	水銀及びその化合物	−	−	−	−	−	−	0.0005
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02
	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.1	1.2	1.1	1.0	1.1	1.0	10
	フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.8
	ホウ素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.0
	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002
	1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05
	cis-1,2-ジクロロエチレン及びtrans-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04
	ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02
	テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
	トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
	ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
	塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.6
	クロロ酢酸	−	−	−	−	−	−	0.02
	クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.06
	ジクロロ酢酸	−	−	−	−	−	−	0.03
	ジブロモクロロメタン	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.1
	臭素酸	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.01
	総トリハロメタン	0.003	0.003	0.003	0.005	0.005	0.005	0.1
	トリクロロ酢酸	−	−	−	−	−	−	0.03
	ブロモジクロロメタン	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.03
	ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.09
	ホルムアルデヒド	−	−	−	−	−	−	0.08
	亜鉛及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.0
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.2
	鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.3
	銅及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.0
	ナトリウム及びその化合物	16.3	16.2	15.9	15.2	15.7	15.3	200
	マンガン及びその化合物	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.05
	塩化物イオン	21.6	21.4	20.7	18.8	20.5	19.3	200
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	46	49	46	46	46	46	300
	蒸発残留物	98	96	97	92	91	96	500
	陰イオン界面活性剤	−	−	−	−	−	−	0.2
	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001
	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001
	非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02
	フェノール類	−	−	−	−	−	−	0.005
	有機物（TOCの量）	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	3
	pH値	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	5.8以上8.6以下
	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	5度以下
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
消毒の効果（残留塩素）		0.6	0.5	0.6	0.4	0.5	0.5	0.1mg/L以上
判定		水質基準に適合						
備考								